



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

FOLHA DE INFORMAÇÃO

REFERENTE: PREGÃO Nº 0161/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL

PROCESSO N.º: 00488.11.07.611.2020.

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais para conservação do sistema viário, abertura de novas vias e execução de obras de engenharia no Município de Camaçari, BA.

Em resposta ao pedido de esclarecimento de empresa interessada em participar da licitação em referência, informamos;

QUESTIONAMENTO:

Na página 18 do Edital em referência, item 10. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO e item 11. COMPOSIÇÃO DO BDI, vocês afirmam que o cronograma e BDI estão em anexo embora não estão fazendo parte dos anexos disponibilizados, pergunta-se:

- 1) Estes dois item fazem parte do Edital? (em caso afirmativo favor disponibilizá-los).
- 2) É necessário apresentar BDI e cronograma fisico-financeiro na proposta?

Quanto a comprovação de qualificação técnica, no tocante aos ensaios da brita 3 e do matacão, é suficiente uma declaração de que atenderemos as especificações exigidas no edital?

RESPOSTA:

- 1) Já consta no Banco do Brasil favor verificar.
- 2) Sim

Verificar Item 11.2.3 do edital -

- b) A licitante deverá apresentar ensaios de laboratório que comprovem as características dos materiais.
- c) Ensaio de laboratório conforme norma da ABNT, com os parâmetros mínimos de:

Fornecimento de arenoso em conformidade com os seguintes parâmetros mínimos:

4. Limite de plasticidade = NP
5. Índice de plasticidade = 0,00
6. Limite de liquidez = NL
7. CBR \geq 30,00%
8. Expansão \leq 0,50%
9. Índice de grupo = 0,00

Fornecimento de brita graduada em conformidade com os seguintes parâmetros mínimos:

- Faixa "C" do DNIT
- Abrasão Los Angeles $\leq 30,00\%$
- CBR $\geq 80,00\%$
- Expansão $\leq 0,50\%$
- Equivalente de areia $\geq 60,00\%$

Fornecimento de areia fina:

- c) Porcentagem passando na # 200 $\leq 5,00\%$
 - d) Índice Cc $\leq 0,50\%$
 - e) Índice Cu $\geq 0,50\%$
-
- Licença emitida pelo IMA/BA das jazidas onde serão adquiridos os materiais. Se as mesmas forem de propriedade da licitante, apresentar em anexo declaração que se compromete a disponibilizar os volumes necessários ao fornecimento dos materiais, no período de vigência do
 - "Caso a licitante não disponha de jazidas, deverá apresentar declaração da empresa proprietária, comprometendo-se a disponibilizar a licitante os volumes necessários ao fornecimento dos materiais no período de vigência contratual".
 - Os documentos deverão ser apresentados dentro do prazo de validade.

Em 19/10/2020

Atenciosamente,

**Ana Carolina Iglesias
Pregoeira da COMPEL**